

Hindström Maria KS SKOLA KATRINEBERG

Från: Carlsson Peter KS STAB
Skickat: den 13 februari 2017 16:00
Till: 'Angelica Nordlund'; miljo.halsa@falkenberg.se
Kopia: Hindström Maria KS SKOLA KATRINEBERG; Westerberg Mats KS SKOLA KATRINEBERG
Ämne: SV: Information inför redovisning av luftflöden på skolan
Bifogade filer: Tillsyn ventilation tabell Katrinebergs Folkhögskola By 011 2017.docx

Hej

Nu har vi blivit klara, bifogar handlingen till dig. Har angett det totala antalet till 200-250, det högre talet med hänsyn till att det kan vara mer folk här än bara i huvudbyggnaden och i teaterhuset.



Peter Carlsson

Rektor Folkhögskola
Skolledning
Kultur och skola

TFN: 0346-575 13 MOBIL: 070-623 15 09
E-POST: Peter.Carlsson@regionhalland.se
BESÖKSADRESS: Katrinebergs Folkhögskola, 31165 Vessigebro
www.regionhalland.se

Från: Angelica Nordlund [<mailto:Angelica.Nordlund@falkenberg.se>]
Skickat: den 9 november 2016 11:30
Till: Carlsson Peter KS SKOLA KATRINEBERG
Ämne: SV: Information inför redovisning av luftflöden på skolan

Hej Peter,
Det stämmer bra.

Vänliga hälsningar

Angelica Nordlund

Miljö- och hälsoskyddsinspektör
Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen

Direkt: 0346-88 63 56
Mobil: 070-67 86 356

Falkenbergs kommun
311 80 Falkenberg
<http://www.falkenberg.se>

Från: Peter.Carlsson@regionhalland.se [<mailto:Peter.Carlsson@regionhalland.se>]
Skickat: den 7 november 2016 09:21
Till: Angelica Nordlund
Ämne: SV: Information inför redovisning av luftflöden på skolan

Tack.

Det räcker alltså inte med att skicka in OVK'n till dig utan vi ska fylla i blanketten ("... tabell skolor 2016") och skicka in den till dig?



Peter Carlsson
Rektor Folkhögskola
Skolledning
Kultur och skola

TFN: 0346-575 13 MOBIL: 070-623 15 09

E-POST: Peter.Carlsson@regionhalland.se

BESÖKSADRESS: Katrinebergs Folkhögskola, 31165 Vessigebro
www.regionhalland.se

Från: Angelica Nordlund [<mailto:Angelica.Nordlund@falkenberg.se>]

Skickat: den 4 november 2016 10:44

Till: Carlsson Peter KS SKOLA KATRINEBERG

Ämne: Information inför redovisning av luftflöden på skolan

Hej Peter, vi talades vid för ett par dagar sedan gällande de ventilationsåtgärder som vidtagits på Katrinebergs folkhögskola och jag lovade att återkoppla med information.

I maj 2015 skrev miljö- och hälsoskyddsnämnden ett beslut med två punkter. Den ena punkten gäller en tillfällig vädringsrutin och den redovisades 2015. I den andra punkten står det följande:

1. **Anpassa antal personer i klassrummen Påarp, Fjärås, Bjerröme, Dahlin, Bondesson, Alfshög, Vessige, Datasal, Keramik, Fläjde, Weneberg och Vita (Teaterhuset) efter uteluftsflödet. Anpassning ska göras efter de riktvärden för uteluftsflöde som anges i Folkhälsomyndighetens allmänna råd om ventilation (FoHMFS 2014:18). En redovisning som visar hur ni anpassat er verksamhet ska komma in senast den 30 april 2017 till miljö- och hälsoskyddsförvaltningen.**

Som jag förstår har åtgärderna vidtagits i dessa lokaler, men injusteringen är inte riktigt färdig. För att kunna redovisa det som efterfrågas (se ovan), utifrån exempelvis OVK protokoll, har miljö- och hälsoskyddsförvaltningen tagit fram ett informationsblad. Informationsbladet bifogas detta epostmeddelande.

Med vänliga hälsningar

Angelica Nordlund

Miljö- och hälsoskyddsinspektör
Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen

Direkt: 0346-88 63 56
Mobil: 070-67 86 356

Falkenbergs kommun
311 80 Falkenberg
<http://www.falkenberg.se>

Maximal personbelastning – ventilation 2017

Fastighet: Dalsgård 1:36 Vårt dnr:

1. Rummet huvudsakliga användning	2. Rummet area (m ²)	3. Uppmätt tilluftsflöde (l/s)	4. Antal personer som kan vistas i rummet
13005 Dahlin Grupprum	26,8	95	12
13012 Bondesson Grupprum	32,1	160	21
13009 Alfshög, Lärosal	54,9	160	20
13008 Vessige, Lärosal	78,8	160	18
13016 Flädje, Lärosal	68,5	150	18
13018 Wennerberg, Lärosal	52,1	115	14
12019A Datasal	40,3	180	23
12026 Fjärås, Lärosal	64	140	16
12023 Bjerrorne, Lärosal	49,2	130	16
11028 Påarp, Lärosal	68	140	16
10017 Keramik, Lärosal	61	120	14
By 018Teaterhuset Rum 11008 Vita, Lärosal	77,7	200	24

Totala antalet personer som kan vistas i skolan: ca 200-250
Skolans namn: Katrinebergs Folkhögskola

Postadress
Falkenbergs kommun
Miljö- och hälsoskydds nämnden
311 80 Falkenberg

Telefon
växel: 0346-88 60 00
fax 0346-173 45

E-postadress
mijo.halsa@falkenberg.se
Internet
www.falkenberg.se

