

Regionfullmäktige

§114

Beslut om Tölöberg 2 - Nytt ställverk Hallands sjukhus Kungsbacka
RS210861

Beslut

Regionfullmäktige beslutar att

- ge regionfastigheter i uppdrag att tillskapa ett nytt ställverk med tillhörande driftbyggnad på Tölöberg 2, till en utgift om 10 Mkr. Utgiften tas av fastlagda investeringsmedel för 2022

Ärendet

Ställverket på Hallands sjukhus Kungsbacka är ifrån 1980-talet och köptes begagnad. Ställverket har uppnått sin tekniska livslängd och har begränsad redundans. Regionfastigheter ser även ett ökat behov av elkraft på Hallands sjukhus Kungsbacka vilket befintligt anläggning inte kan tillgodose. Det ökade behovet grundar sig i att verksamhetsanpassningar ska vara möjliga att utföra idag och i framtiden. Idag klarar ställverket av befintliga laster men nya kan inte läggas till utan att andra laster behöver kopplas bort.

I samband med detta projekt krävs nybyggnation av driftbyggnad om ca 25 kvm. Placering av detta blir i närheten av befintligt driftbyggnad bakom byggnad 010. Vid tillskapande av ett nytt ställverk så kommer verksamheterna att påverkas då planerade strömavbrott kommer att ske samt provningar av nytt ställverk. Genomförande sker under 2022 och finansieringen tas av fastlagda investeringsmedel för 2022.

Förslag till beslut

Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige besluta att

- ge regionfastigheter i uppdrag att tillskapa ett nytt ställverk med tillhörande driftbyggnad på Tölöberg 2, till en utgift om 10 Mkr. Utgiften tas av fastlagda investeringsmedel för 2022

Beslutsunderlag

- Protokollsutdrag, paragraf 163 - Beslut om Tölöberg 2 - Nytt ställverk Hallands sjukhus Kungsbacka
- Beslutsförslag - Beslut om Tölöberg 2 - Nytt ställverk Hallands sjukhus Kungsbacka

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

Regionfullmäktige

Expedieras till

Driftnämnd Hallands Sjukhus
Driftnämnd Ambulans, diagnostik och hälsa
Driftnämnd Närsjukvården Halland
Driftnämnd Regionservice

Paragrafen är justerad

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

Regionstyrelsen**§163****Beslut om Tölöberg 2 - Nytt Ställverk Hallands sjukhus Kungsbacka**
RS210861**Beslut**

Regionstyrelsen beslutar att föreslå regionfullmäktige besluta att

- ge Regionfastigheter i uppdrag att tillskapa ett nytt ställverk med tillhörande driftbyggnad på Tölöberg 2, till en utgift om 10 Mkr. Utgiften tas av fastlagda investeringsmedel för 2022

Ärendet

Ställverket på Hallands sjukhus Kungsbacka är ifrån 1980-talet och köptes begagnad. Ställverket har uppnått sin tekniska livslängd och har begränsad redundans. Regionfastigheter ser även ett ökat behov av elkraft på Hallands sjukhus Kungsbacka vilket befintligt anläggning inte kan tillgodose. Det ökade behovet grundar sig i att verksamhetsanpassningar ska vara möjliga att utföra idag och i framtiden. Idag klarar ställverket av befintliga laster men nya kan inte läggas till utan att andra laster behöver kopplas bort.

I samband med detta projekt krävs nybyggnation av driftbyggnad om ca 25 m². Placering av detta blir i närheten av befintligt driftbyggnad bakom byggnad 010. Vid tillskapande av ett nytt ställverk så kommer verksamheterna att påverkas då planerade strömavbrott kommer att ske samt provningar av nytt ställverk. Genomförande sker under 2022 och finansieringen tas av fastlagda investeringsmedel för 2022.

Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen besluta att föreslå regionfullmäktige besluta att

- ge Regionfastigheter i uppdrag att tillskapa ett nytt ställverk med tillhörande driftbyggnad på Tölöberg 2, till en utgift om 10 Mkr. Utgiften tas av fastlagda investeringsmedel för 2022

Regionstyrelsen

Beslutsunderlag

- Beslutsförslag - Beslut om Tölöberg 2 - Nytt ställverk Hallands sjukhus Kungsbacka

Expedieras till

Driftnämnd Hallands Sjukhus

Driftnämnd Ambulans, diagnostik och hälsa

Driftnämnd Närsjukvården Halland

Driftnämnd Regionservice

Vid protokollet

Maria Fransson

Justering av protokollet sker under vecka 49

Mikaela Waltersson

Lise-Lotte Bensköld Olsson

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

Regionkontoret
Ekonomi
Marcus Andersson
Fastighetsförvaltare

Beslutsförslag

Datum	Diarienummer
2021-11-12	RS210861

Regionstyrelsen**Beslutsförslag - Beslut om Tölöberg 2 - Nytt ställverk Hallands sjukhus Kungsbacka****Förslag till beslut**

Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige besluta att ge Regionfastigheter i uppdrag att tillskapa ett nytt ställverk med tillhörande driftbyggnad på Tölöberg 2, till en utgift om 10 Mkr. Utgiften tas av fastlagda investeringsmedel för 2022.

Sammanfattning

Ställverket på Hallands sjukhus Kungsbacka är ifrån 1980-talet och köptes begagnad. Ställverket har uppnått sin tekniska livslängd och har begränsad redundans. Regionfastigheter ser även ett ökat behov av elkraft på Hallands sjukhus Kungsbacka vilket befintligt anläggning inte kan tillgodose. Det ökade behovet grundar sig i att verksamhetsanpassningar ska vara möjliga att utföra idag och i framtiden. Idag klarar ställverket av befintliga laster men nya kan inte läggas till utan att andra laster behöver kopplas bort.

I samband med detta projekt krävs nybyggnation av driftbyggnad om ca 25 m². Placering av detta blir i närheten av befintligt driftbyggnad bakom byggnad 010. Vid tillskapande av ett nytt ställverk så kommer verksamheterna att påverkas då planerade strömavbrott kommer att ske samt provningar av nytt ställverk. Genomförande sker under 2022 och finansieringen tas av fastlagda investeringsmedel för 2022.

Bakgrund

Elkraften på sjukhusområdet i Kungsbacka räcker inte till kommande lokalanpassningsbehov inom området. Anläggningen klarar ej ytterligare last utan att motsvarande last kopplas bort. Det innebär att större verksamhetsanpassningar ej kan utföras framöver då elkraften inte räcker till. Verksamhetsanpassningarna under 2020-2021 har varit teknikprojekt där det har krävts mer elkraft (Byte av autoklaver, ny CT-Kamera och avfuktningprojekt). För att tillgodose framtida verksamhetsanpassningar och utvecklingsmöjligheter på Hallands sjukhus Kungsbacka behöver ett nytt ställverk med tillhörande driftsbyggnad byggas.

Övervägande

För att kunna hantera belyst behov av mer elkraft krävs ett beslut om att tillskapa ett nytt ställverk på Tölöberg 2. Beslutet ger Regionfastigheter möjligheten att genomföra en nybyggnation av ställverk med tillhörande driftbyggnad för att långsiktigt säkerställa elkraftsbehovet på Hallands sjukhus Kungsbacka.

Konsekvensbeskrivning

Vid beslut om tillskapande av nytt ställverk påbörjas projektering under hösten 2021. Planen är därefter att produktionen startar under 2022. Konsekvensen om förslaget avslås är att inga elkraftkrävande fastighetsåtgärder eller verksamhetsanpassningar kan utföras på Hallands sjukhus Kungsbacka.

Ekonomiska konsekvenser av beslutet

Kostnaden för uppdraget beräknas till 10 Mkr och utgiften tas av fastlagda investeringsmedel under 2022.

Avskrivningstid: 40 år

Kalkylränta: 1,25 %.

Kapitalkostnad: 319 214 kr/år.

Regionkontoret

Jörgen Preuss
Regiondirektör

Per Karlsson
Ekonomidirektör

Bilaga:

Styrelsens/nämndens beslut delges

Driftnämnd Hallands Sjukhus
Driftnämnd Ambulans, diagnostik och hälsa
Driftnämnd Närsjukvården Halland
Driftnämnd Regionservice