

Regionstyrelsen

§163

Beslut om Tölöberg 2 - Nytt Ställverk Hallands sjukhus Kungsbacka
RS210861

Beslut

Regionstyrelsen beslutar att föreslå regionfullmäktige besluta att

- ge Regionfastigheter i uppdrag att tillskapa ett nytt ställverk med tillhörande driftbyggnad på Tölöberg 2, till en utgift om 10 Mkr. Utgiften tas av fastlagda investeringsmedel för 2022

Ärendet

Ställverket på Hallands sjukhus Kungsbacka är ifrån 1980-talet och köptes begagnad. Ställverket har uppnått sin tekniska livslängd och har begränsad redundans. Regionfastigheter ser även ett ökat behov av elkraft på Hallands sjukhus Kungsbacka vilket befintligt anläggning inte kan tillgodose. Det ökade behovet grundar sig i att verksamhetsanpassningar ska vara möjliga att utföra idag och i framtiden. Idag klarar ställverket av befintliga laster men nya kan inte läggas till utan att andra laster behöver kopplas bort.

I samband med detta projekt krävs nybyggnation av driftbyggnad om ca 25 m². Placering av detta blir i närheten av befintligt driftbyggnad bakom byggnad 010. Vid tillskapande av ett nytt ställverk så kommer verksamheterna att påverkas då planerade strömavbrott kommer att ske samt provningar av nytt ställverk. Genomförande sker under 2022 och finansieringen tas av fastlagda investeringsmedel för 2022.

Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen besluta att föreslå regionfullmäktige besluta att

- ge Regionfastigheter i uppdrag att tillskapa ett nytt ställverk med tillhörande driftbyggnad på Tölöberg 2, till en utgift om 10 Mkr. Utgiften tas av fastlagda investeringsmedel för 2022

Regionstyrelsen

Beslutsunderlag

- Beslutsförslag - Beslut om Tölöberg 2 - Nytt ställverk Hallands sjukhus Kungsbacka

Expedieras till

Driftnämnd Hallands Sjukhus
Driftnämnd Ambulans, diagnostik och hälsa
Driftnämnd Närsjukvården Halland
Driftnämnd Regionservice

Vid protokollet

Maria Fransson

Justering av protokollet sker under vecka 49

Mikaela Waltersson

Lise-Lotte Bensköld Olsson

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande