



BÄSTA LIVSPLATSEN

# Region Halland

**TID:** 2018-02-14  
**PLATS:** PwC:s lokaler, Halmstad

**Närvarande:** Jan-Erik Martinsen  
Gösta Gustafsson  
Lena Olofsdotter  
Eva Hudin  
Lars Gustafsson  
Sekr Kerstin Sikander

## § 1

### **Revisionsrapporten Säkerhet avseende anläggning för distribution av vatten**

Revisorerna i Region Halland har gett PwC i uppdrag att genomföra en granskning av säkerhet avseende anläggningar för distribution av vatten. Granskningen är avgränsad till att omfatta sjukhusen i Halmstad och Varberg och syftar till att bedöma om säkerheten är tillräcklig avseende tillgång på dricksvatten inom sjukhusen.

Efter genomförd granskning är vår sammanfattade revisionella bedömning att säkerheten delvis är tillräcklig avseende tillgången till dricksvatten inom sjukhusen. Både Halmstad och Varberg har tillgång till reservvatten på olika sätt och till olika mängd. Vi ser brister i nödvattenplanerna från vattenleverantören, svagheter i systemet vid en kontaminering av vattnet samt att dokumentation och utbildning av alla inblandade parter kan förbättras.

Utifrån gjorda iakttagelser i granskningen rekommender vi regionstyrelsen:

- Att nödplanerna från respektive vattenleverantör begärs in och integreras med befintlig handlingsplan för vattenbrist.
- Att regionen säkerställer hur reservutrustning ska användas vid en nödsituation och specificerar prioriteringar inom sjukhuset t ex vilka avdelningar som ska vara prioriterade och hur detta praktiskt ska genomföras.
- Att handlingsplanen för låga grundvattennivåer utvecklas till att omfatta generell vattenbrist.
- Att en scenarioanalys tas fram, utifrån minst de tre scenariona akut vattenbrist, långsiktig vattenbrist samt vattenbrist på grund av kontaminering.

- Att Regionen utvecklar utbildning av organisationen i samverkan med alla berörda parter så som vattenleverantörerna och obligatoriska utbildningar.
- Att kapacitetsbehov identifieras inom sjukhusen och olika avdelningar för att kunna uppskatta om nödanläggningar och nödresurser kan anses vara tillräckliga.

Revisorerna beslöt

att översända rapporten till Regionstyrelsen med begäran om svar senast 2018-06-04 om vilka åtgärder styrelsen och nämnderna avser att vidta med anledning av resultatet i granskningen.

att översända rapporten till Driftnämnd Regionservice för kännedom.

  
Jan-Erik Martinsen

  
Lena Olofsdotter

  
Eva Hudin

  
Gösta Gustafsson

  
Lars Gustafsson

Bilaga: Revisionrapport Säkerhet avseende anläggning för distribution av vatten

Svar sänds till: [regionen@regionhalland.se](mailto:regionen@regionhalland.se)